

Kąkolewnica, dnia 24.03.2022r.

ODPOWIEDZI

na pytania

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści zapytania ofertowego na **Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy.**

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Treść pytań oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest następujące:

Pytanie

W opisie urządzeń zabawowych występuje zamiennie stal cynkowa i stal zabezpieczona antykorozyjnie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stali zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo? Posiadamy niezbędne certyfikaty na urządzenia wykonane w takiej technologii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stali zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.


mgr inż. Anna Mróz