

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia pn. **„Budowa samorządowego przedszkola w Kąkolewnicy”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania:

41. W związku z ogłoszeniem nr 2022/BZP 00320751/01 pt. Budowa samorządowego przedszkola w Kąkolewnicy proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy zaprojektowany główny wyłącznik prądu (na projekcie Rozdzielnica GWP) jest zgodny z obowiązującymi przepisami i czy na etapie realizacji zamówienia należy go wykonać w takiej formie jak w projekcie? W przypadku stwierdzenia że zaprojektowane rozwiązanie nie spełnia wymagań aktualnych przepisów proszę o podanie rozwiązania problemu.

Wyjaśnienia:

Ad.11. Po stronie wykonawcy jest dosmaczenie wszystkich niezbędnych urządzeń i podzespołów które umożliwią poprawne działanie instalacji teletechnicznej komputerowej. Zamawiający informuje, że dostarczenie sygnału zewnętrznego odbywać się będzie przez kabel światłowodowy.

Ad.13. Wymaga się dostarczenie szafy (GPD) o parametrach i wymiarach pozwalających zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń i podzespołów z zapasem 20% dla dostarczonej szafy.

Ad.15. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu wykonawczego usunięcia istn. kolizji łącznie z przebudową istn. sieci kablowych kolidujących z proj. budynkiem zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja oraz PZT. W zakres wchodzi również przebudowa istn. sieci telefonicznej. Na etapie przekazania placu budowy Zamawiający przekaze Pełnomocnictwo Wykonawcy do występowania w jego imieniu do zarządcy sieci w celu wystąpienia o warunki techniczne oraz dokonania przebudowy. Podczas projektowania należy uwzględnić koszty związane z przebudową istn. sieci kablowej oraz wykonanie złącza kablowo-pomiarowego dla budynku przedszkola o parametrach dobranych na poziomie 88kW.

Ad.18. Zamawiający załącza **wykaz wyposażenie przedszkola**.

Ad.20. Zamawiający załącza **wykaz wyposażenia przedszkola**.

Ad.21. Kuchnię jak i pomieszczenia związane z kuchnią należy wyposażyć zgodnie z uzgodnioną technologią przyjętego przez Państwa producenta wyposażenia tego typu pomieszczeń za zgodą autora projektu.

Ad.25. Zamawiający wymaga zainstalowania instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 34,8 kWp na budynku przedszkola z modułami monokrystalicznymi o mocy min. 400W. Dopuszcza się mniejszą ilość modułów pod warunkiem większej mocy jednostkowej modułów z zachowaniem parametru sprawności na poziomie min. 20,9%. Kosztorys jest elementem pomocniczym.

Ad.38. Zamawiający załącza **wykaz wyposażenia przedszkola**.

Ad.39. Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania instalacji ciepła technologicznego w związku ze zmianą typu zaprojektowanych central. Zamawiający załącza **skorygowany projekt instalacji wentylacyjnej**.

Ad.40. Zamawiający potwierdza, że zachowane zostały wymagane odległości czerpni powietrza central wentylacyjnych od wywiewek kanalizacyjnych.

Ad.41. Wymaga się wykonania głównego odłączenia zasilenia dla budynku **Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)**.

Jako wyłącznik należy stosować **aparat elektryczny typu rozłącznik**, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną. Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciovych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prąd znamionowy nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

Wyłącznik ten powinien odcinać **dopływ energii elektrycznej** do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających **instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru**.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 12 października 2022 r. do godz. 12⁰⁰**.

Termin otwarcia ofert: **2022-10-12 o godz. 13⁰⁰**.

*Wójt Gminy Kąkolewnica
/-/ Anna Mróz
/podpisano elektronicznie/*