

Kąkolewnica, dnia 17.12.2021 r.

**- do wszystkich Wykonawców-**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia pn. **”Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kąkolewnica, ul. Rudnik”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie:**

1. W projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót przewidziano zastosowanie rur PCV litych klasy SN4. Przeważnie Inwestorzy wymagają rur klasy SN8, które mają grubszą ściankę i są bardzo wytrzymałe na nacisk. Czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie rur klasy SN4?

**Wyjaśnienie:**

Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmiany zastosowania rur z PCV litych klasy SN 4 na rury PCV lite klasy SN 8 o grubszych ściankach. W związku z tym w kolumnie „Opis pozycji kosztorysowych” w przedmiarze robót koryguje się następujące pozycje do treści, jak niżej:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		<b>SIEĆ KANALIZACYJNA O ŚREDNICY 200 MM</b>		
16	KNNR N004 1008-05-040	<i>Rurociągi z rur PVC - U typ SN 8, lita o średnicy zewnętrznej 200 x 5,9 mm łączone na wcisk krotność = 1,00</i>	1 945,00	m
4		<b>PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE O ŚREDNICY 160 MM - KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>		
97	KNNR N004 1008-04-040	<i>Rurociągi z rur PVC-U, lite typ SN 8 o średnicy zewnętrznej 160 x 4,7 mm łączone na wcisk krotność = 1,00</i>	553,80	m
5		<b>PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE O ŚREDNICY 160 MM - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE</b>		
120	KNNR N004 1008-04-040	<i>Rurociągi z rur PVC-U, lite typ SN 8 o średnicy zewnętrznej 160 x 4,7 mm łączone na wcisk krotność = 1,00</i>	232,40	m

Ponadto w projekcie budowlanym wszystkie użyte wyrażenia o nazwie „SN 4” zastępuje się nazwą „SN 8”.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż pozostała treść SWZ na skutek udzielonego wyjaśnienia pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Kąkolewnica  
/-/ Anna Mróz  
/podpisano elektronicznie/